

**Direction Sécurité Structures Feu**  
**Division Mécanique et Résistance au feu**

MARNE-la-VALLEE, le 7 Juillet 2016

DSSF/MRF 16/146  
PR/CP

**OBJET : Essai sismique sur procédés Geopietra**

Monsieur,

*Par la présente, nous vous informons que nous avons réalisé le lundi 4 juillet des essais sismiques sur deux procédés*

- Murogeopietra
- Mastrosistema (système sur ITE)

*Les deux essais d'excitation dans le plan ont été réalisés et menés jusqu'au terme des 8 phases de sollicitation sismique. Aucune chute d'élément n'a été observée, en conséquence de quoi, les résultats sont jugés satisfaisants.*

*Les 2 rapports d'essais sont en cours de rédaction et vous seront transmis ultérieurement.*

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

**DIRECTION SECURITE STRUCTURE et FEU**  
**Division Mécanique et Résistance au Feu**

Le chef de division



**Philippe RIVILLON**